



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Открытое акционерное общество «Трест Шахтоспецстрой»

Зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 600122529

место нахождения: 223710, Республика Беларусь, Минская обл., Солигорский район, Чижевический с/с, 11 А, Любанское шоссе

место осуществления деятельности: 223710, Республика Беларусь, Минская обл., Солигорский район, Чижевический с/с, 11А/8, Любанское шоссе. Здание гаража. Блок «А»

номер телефона: +375 174 230006, **адрес электронной почты(e-mail):** trest@shahta.by

в лице генерального директора Диулина Дениса Александровича

заявляет, что устройства низковольтные комплектные (НКУ): структура моделей согласно приложению № 1 на 1 (одном) листе изготовлены в соответствии с техническими условиями «Устройства низковольтные комплектные» ТУ ВУ 600122529.008-2018

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8537 10 980 0

изготовитель: Открытое акционерное общество «Трест Шахтоспецстрой»

место нахождения: 223710, Республика Беларусь, Минская обл., Солигорский район, Чижевический с/с, 11 А, Любанское шоссе

место осуществления деятельности: 223710, Республика Беларусь, Минская обл., Солигорский район, Чижевический с/с, 11А/8, Любанское шоссе. Здание гаража. Блок «А»

серийный выпуск

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011;

технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011

Декларация о соответствии принята на основании:

1. Протоколов испытаний №№ 101-23-0363 от 27.03.2023, 102-23-0323 от 24.03.2023; 101-23-0364, 102-23-0325 от 27.03.2023; 101-23-0365, 102-23-0324 от 27.03.2023; 101-23-0362, 102-23-0326 от 27.03.2023; 101-23-0361 от 27.03.2023, 102-23-0312 от 23.03.2023, выданных аккредитованной испытательной лабораторией «БЕЛЛИС» (аттестат аккредитации №ВУ/112 1.0001).

Схема декларирования соответствия: 1д.


Дополнительная информация:

ГОСТ IЕС 61439-1-2013 Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Общие требования.

ГОСТ IЕС 61439-2-2015 Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 2. Устройства распределения и управления электроэнергией.

Условия хранения в отапливаемых и вентилируемых складах, срок службы не менее десяти лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 23.03.2028 включительно.


(подпись)



Диулин Денис Александрович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР004 020.02 00496

Дата регистрации декларации о соответствии: 29.03.2023

Приложение №1
к декларации о соответствии
Открытого акционерного общества
«Трест Шахтоспецстрой»
Листов 1 лист 1

Устройства низковольтные комплектные (НКУ): структура моделей согласно приложению № 1 на 1 (одном) листе

Структура моделей:

X¹ X². X³. X⁴. ТУ ВУ 600122529.008-2018, где

X¹ - тип НКУ:

- АВР - щит автоматического ввода резерва;
- ЩРС – щит распределительный силовой;
- ЩР – щит распределительный;
- ШУ – шкаф управления;
- ШН – шкаф низковольтный.

X² – модификация:


- I – без встроенной вычислительной машины и логического микропроцессорного контроллера;
- II – со встроенной вычислительной машиной;
- III – с программируемым логическим микропроцессорным контроллером.

X³ – номинальный входной ток в трехфазном цифровом формате:

3А, 6А, 10А, 12,5А, 16А, 25А, 32А, 40А, 63А, 70А, 100А, 125А, 160А, 200А, 250А, 315А, 400А, 500А, 630А, 800А.

X⁴ - степень защиты корпуса:

IP20, IP31, IP54, IP65 или любая другая в зависимости от требований заказчика.



Диулин Денис Александрович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР004 020.02 00496

Дата регистрации декларации о соответствии: 29.03.2023